



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU. ПР.059.Н.00146**
(номер сертификата соответствия)

015832
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО НПО «Неотехнология», ОГРН 1076234003339,
390029, г. Рязань, ул. Строителей, д.15 «б»
Телефон/факс: (4912) 911-502, info@neotechnology.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО НПО «Неотехнология», ОГРН 1076234003339,
390029, г. Рязань, ул. Строителей, д.15 «б»
Телефон/факс: (4912) 911-502, info@neotechnology.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по
сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2
до 22.12.2014 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А,
тел./факс (495) 995-1026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, подлежащая передаче заявителем)

Утепляющие пожаробезопасные
влагозащитные чехлы для устройства КИПиА,
изготовленные по ТУ 5763-003-96661539-2011,
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6300
код ТН ВЭД
8516 29 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, систем правил, условий договора на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94,
группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по
ГОСТ 30402-96

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № М05540 от 04.08.2014 г. от Испытательный
центр (ИЦ) АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Акт анализа состояния производства № 5988-АП от 10.07.2014
ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации
«ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до
22.12.2014 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,
д. 12А, тел./факс (495) 995-1026

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2014 г. по 05.08.2017 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

И.И. Далбинши

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Капранов